



**WESTLAKE CANADA INC.**  
**(DBA WESTLAKE PIPE & FITTINGS)**

Page 1 de 1

155 Regalcrest Court  
Woodbridge (Ontario) L4L 8P3

**CSA B137.3.1/2017-01-01**

*Tuyaux en polychlorure de vinyle à molécules orientées (PVC0) pour conduites sous pression*

Numéro du certificat : **3903**  
Date de délivrance : **2024-09-25**  
Date d'expiration : **2026-03-31**

**TOUS LES TUYAUX CERTIFIÉS SONT DU TYPE  
DE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR CIOD (CAST IRON OUTSIDE DIAMETER)**

Marque de commerce	Pression nominale (kPa)	Diamètre nominal pouces (mm)
Westlake Pipe & Fittings	PR1620	6 (150)
Westlake Pipe & Fittings	PR1620	8 (200)
Westlake Pipe & Fittings	PR1620	10 (250)
Westlake Pipe & Fittings	PR1620	12 (300)
Westlake Pipe & Fittings	PR1620	14 (350)
Westlake Pipe & Fittings	PR1620	16 (400)
Westlake Pipe & Fittings	PR1620	18 (450)

Note : Article 5.7 Les joints d'emboîtement sont conformes à la norme ASTM D3139 lorsque utilisés avec soit, les joints d'étanchéité, Trelleborg Anger-Lock EPDM, S&B Turner EPDM ou S&B Turner NBR.

**HISTORIQUE**

Date	Description
2022-03-18	Délivrance du certificat.
2022-06-06	Modification de la raison sociale. Ajout du tuyau 300 mm PR1620.
2023-01-10	Ajout du tuyau 250 mm PR1620.
2024-02-19	Ajout du diamètre de 400 mm PR1620 à la portée du certificat.
2024-03-31	Renouvellement du certificat.
2024-06-28	Ajout de deux tuyaux : 350 mm PR1620 et 450 mm PR1620.
2024-09-25	Ajout d'une note sur les assemblages de joints d'étanchéité qualifiés.