



Bureau de normalisation
du Québec

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

EJ PICARDIE

Page 1 de 1

Zi De Marivaux BP 50409 MERU Cedex
Saint-Crépin-Ibouwillers 60149
FRANCE

BNQ 3221-500/2017-03-23

*Grilles, tampons, cadres, trappes de puisard et bouches à clé -
Moulages en fonte grise ou en fonte ductile pour travaux de génie civil -
Caractéristiques et méthodes d'essai*

Numéro du certificat : **4360**
Date de délivrance : **2024-12-19**
Date d'expiration : **2026-12-31**

PRODUIT	CODE PRODUIT	TYPE DE FONTE	MARQUE DE COMMERCE
Grille antivélo 750 mm	GR506-555875	DUCTILE	EJ
Cadre ajustable 750 mm	CDS75-555874	DUCTILE	EJ
Cadre ajustable 775 mm	CSP77-555873	DUCTILE	EJ
Tampon (sans désignation) 775 mm, voir note 1	TQP77-555876	DUCTILE	EJ
Tampon (sans désignation) 775 mm, voir note 2	TQ775-555877	DUCTILE	EJ

Note 1 : Article 4.3.2, le témoignage de l'essai de résistance au chargement a été fait avec une charge appliquée de 250 kN au lieu de la charge statique minimale de 150 kN exigée par la norme BNQ 3221-500.

Note 2 : Article 4.3.2, le témoignage de l'essai de résistance au chargement a été fait avec une charge appliquée de 270 kN au lieu de la charge statique minimale de 150 kN exigée par la norme BNQ 3221-500.

HISTORIQUE	
Date	Description de la modification
2024-12-19	Délivrance du certificat.

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.