



Bureau de normalisation
du Québec

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

FORTERRA CONDUITE SOUS PRESSION, ULC

Page 1 de 2

699, boul. Industriel
Saint-Eustache (Québec) J7R 6C3

C303/2024-08-01

Tuyaux sous pression en béton à cylindre d'acier et armature

Numéro du certificat : **448**

Date de délivrance : **2026-09-02**

Date d'expiration : **2028-01-31**

TUYAUX		
Diamètre nominal, mm	Classe	Pression de service, KPa
350	185	1 225
	200	1 380
	225	1 550
	250	1 725
400	160	1 103
	175	1 205
	200	1 380
	225	1 550
450	250	1 725
	140	965
	150	1 035
	175	1 205
500	200	1 380
	225	1 550
	250	1 725
	130	896
500	150	1 035
	175	1 205
	200	1 380
	225	1 550
500	250	1 725

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.



Bureau de normalisation
du Québec

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

FORTERRA CONDUITE SOUS PRESSION, ULC

Page 2 de 2

699, boul. Industriel
Saint-Eustache (Québec) J7R 6C3

C303/2024-08-01

Tuyaux sous pression en béton à cylindre d'acier et armature

Numéro du certificat : **448**
Date de délivrance : **2026-09-02**
Date d'expiration : **2028-01-31**

TUYAUX (suite)		
Diamètre nominal, mm	Classe	Pression de service, KPa
525	130	896
	150	1 035
	175	1 205
	200	1 380
	225	1 550
	250	1 725

ACCESSOIRES — COUDES 45° et 90°	
Diamètre nominal, mm	Pression de service, KPa
350	1 400
400	1 400
450	1 400
500	1 400

HISTORIQUE	
Date	Description de la modification
2016-01-29	Renouvellement du certificat.
2016-02-12	Modification de la raison sociale.
2018-01-09	Renouvellement du certificat.
2020-01-09	Mise à jour du certificat selon l'édition 2017 de la norme AWWA C303. Renouvellement du certificat.
2022-01-10	Renouvellement du certificat.
2024-01-30	Renouvellement du certificat.
2026-01-27	Renouvellement du certificat.
2026-09-02	Mise à jour du certificat selon l'édition 2024 de la norme AWWA C303.

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.